

Warszawa, 2 lutego 2023 r.

PRO.DWP.669.254.2023.028723.23.EBz.JT

Centrum Kultury Filmowej
im. Andrzeja Wajdy
ckf@ckf.waw.pl

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA **do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z istniejącego obiektu użyteczności publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy” zlokalizowanego przy **ul. Suzina 6** na **dz. nr ew. 47/1 z obrębem 7-01-07** w dzielnicy Żoliborz w Warszawie.

Odpowiadając na wniosek elektroniczny z dnia 26.01.2023 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Nawiązując do otrzymanych informacji dotyczących modernizacji Kina Tęcza, nie wnosimy uwag do planów przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej za zestawem wodomierzowym.

2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Nie stawiamy sprzeciwu na przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

3. Warunki dodatkowe

- a. Na modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowany jest modernizowany obiekt oraz projektowane będzie uzbrojenie.
- d. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.

Do wiadomości:

1. Archiwum II (9475)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Piechota