




- ściana o klasie odporności ogniowej REI 120
- ściana o klasie odporności ogniowej REI 60 / EI 60
- proj. drzwi o wskazanej odporności pożarowej
- proj. drzwi o wskazanej odporności pożarowej oraz dymszczelności
- drzwi istniejące do pozostawienia z uzupełnieniem wyposażenia o samozamykacz lub system automatycznego otwierania
- samozamykacz
- system automatycznego otwierania
- projektowane okno o wskazanej odporności pożarowej
- Projektowany hydrant wewnętrzny w szafie w wersji standardowej
- Projektowany hydrant wewnętrzny w szafie w wersji FIT
- Istniejący hydrant wewnętrzny
- Istniejący hydrant wewnętrzny do usunięcia
- Istniejące przejścia instalacyjne przez ściany wydzielenia pożarowego
- Projektowane przejścia instalacji elektrycznej przez ściany wydzielenia pożarowego
- Projektowane przejścia instalacji sanitarnej przez ściany wydzielenia pożarowego
- ZAMUROWANIA I NOWOPROJEKTOWANE PRZEGRODY
- WYBURZENIA I DEMONTAŻE
- Punkt zbiórki dla osób potrzebujących dodatkowej pomocy/asysty przy ewakuacji

UWAGA:
Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe należy uszczelniać do odporności pożarowej tych przegród.

LEGENDA 2026

- WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- ELEMENTY PROJEKTOWANE KOLOR ZIELONY
- Obszar poza zakresem opracowania
- PROJ. ELEKTROTŁUMIĄCZ MAGNETYCZNY
- KONTROLA DOSTĘPU W DRZWIACH

ELEMENTY, KTÓRE UZYSKAŁY POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DECYZJA NR 289/SRD/PB/2024 DECYZJA NR 318/S/2023 DECYZJA NR 266/SRD/PB/2024



ULICA
MICKIEWICZA 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA (B)

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

NR RYS.		PRZEDMIOT RYSUNKU	
A01		RZUT PIĘTRA -2	
SKALA			
1:100			
KOD		BRANŻA	STADIUM
2607/A		ARCHITEKTURA	PROJ. ARCH.-BUD.
E K T A N T		S P R A W D Z A J Ą C Y	
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS			
SYLWIA BARTOSZEWSKA A NR 32/L01A/07		mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/88 B-B	
U Z G O D N I E N I A			
PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O., OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO			