

TYP DRZWI		DS10		DS11		DS12	
NUMER NA RYSUNKU		14P		17L		18P	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		Wewnątrz		Wewnątrz		Wewnątrz	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA							
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	900		1000		700	
	H	2000		2000		2000	
lewe/prawe		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
POZIOM -2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM -1	ILOŚĆ :	0	1	1	0	0	1
POZIOM 0	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 1	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 3	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE:		0	1	1	0	0	1
odporność ogniowa		EIS30		EIS30		EIS30	
rodzaj drzwi		stalowe		stalowe		stalowe	
		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne	
szklenie		-		-		-	
wyposażenie		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem,		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką	
informacje dodatkowe		-		-		-	
wymagania izolacyjności termicznej		-		-		-	
wymagania izolacyjności akustycznej		Rw=min.35dB		-		-	
wykończenie		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:		DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)					

1. Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacji przez projektanta

2. Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze.

3. Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących.

4. Po wyborze dostawcy stolarki należy przygotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim.

5. Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

6. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

7. Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in zamykaczy) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU		
ZD4	ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
			SKALA
			1:50
KOD	BRANŻA	STADIUM	
2607/ A	ARCHITEKTURA	PROJ. WYKONAWCZY	

P R O J E K T A N T		S P R A W D Z A J Ą C Y	
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS			
mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07		mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B	
U Z G O D N I E N I A			
DATA	.09.2026	INDEKS A	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO	
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.			