

TYP DRZWI		DS16		DS17		DS18	
NUMER NA RYSUNKU		28L; 29P; 30L		31P; 33L; 34L		32	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		Wewnętrzne		Wewnętrzne		Wewnętrzne	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA							
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	1200		1000		1900	
	H	2000		2000		2420	
lewe/prawe		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
POZIOM -2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM -1	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM 0	ILOŚĆ :	3	0	2	1	1	0
PIĘTRO 1	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 3	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE:		3	0	2	1	1	0
odporność ogniowa		EIS30		EI30		EI30	
rodzaj drzwi		stalowe		stalowe		stalowe	
		drzwi płaszczone, dwuskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, dwuskrzydłowe pełne	
szklenie		-		-		-	
wyposażenie		zamykacz z biegiem jałowym (d nr28L), reszta drzwi samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, wszędzie zamek z wkładką i klucz ewakuacyjny w kasetce naciiennej		zamykacz z biegiem jałowym z otwarciem do 180°, klamki systemowe z szyldem,		zamykacz z biegiem jałowym, klamki systemowe z szyldem,	
informacje dodatkowe		d nr 30L –okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośnie		okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośnie		okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośnie	
wymagania izolacyjności termicznej		-		-		-	
wymagania izolacyjności akustycznej		drzwi nr 30L – Rw=min.42dB		Rw=min.35dB		Rw=min.35dB	
wykończenie		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		drzwi i ich wyposażenie wykonane w sposób zapewniający neutralność wizualną–czarne, matowe LUB INNE PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		drzwi i ich wyposażenie wykonane w sposób zapewniający neutralność wizualną–czarne, matowe LUB INNE PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:				W przypadku braku możliwości zastosowania zamykacza z biegiem jałowym należy zastosować samozamykacz z rozpinanym ramieniem, ukryty lub przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)		W przypadku braku możliwości zastosowania zamykacza z biegiem jałowym należy zastosować samozamykacz z rozpinanym ramieniem, ukryty lub przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)	

1. Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacji przez projektanta.

2. Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze.

3. Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących.

4. Po wyborze dostawcy stolarki należy przegotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim.

5. Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

6. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

7. Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in zamykaczy) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.

ULICA MICKIEWICZA 9A
34–200 SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.

ZD5

SKALA

1:50

KOD

2607/ A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA

.09.2026

INDEKS A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJACYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD–KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJACYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.