



- CSP** centrala sygnalizacji pożaru
- adresowalna optyczna czujka dymu
- adresowalna optyczna czujka dymu w przestrzeni międzysufitowej
- adresowalna czujka dymu wykorzystująca dwa detektory optyczne o różnej długości fali
- adresowalna czujka dymu wykorzystująca dwa detektory optyczne o różnej długości fali dymu w przestrzeni międzysufitowej
- wskaźnik zadziałania
- Moduł sterujący we/wy
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizator akustyczny wraz z puszką PIP-3AN
- Z1** Zasilacz buforowy 24VDC, 5A z akumulatorem 40 Ah.
- UTA** moduł połączenia ze służbą pożarną urządzenie transmisji alarmów (UTA)
- 3/1** 3/1 – numer fizyczny na linii dozoru/numer kolejny urządzenia
- BAZ** Centrala zamknięć ogniowych
- E** Chwytnik elektromagnetyczny
- P** Przycisk przerywający
- P** Przycisk oddymiania
- P** Przycisk przewietrzania
- CSR** CENTRALA STEROWANIA ROLETĄ Wg wytycznych producenta rolety

Uwaga
1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne
– certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBP.
2. moduły sterujące instalować na petli PH90
3. sygnalizatory instalować na kablu PH90

REWIZJA 25.09.2026 opracowanie A.GAWOR Dodanie sterowania drzwiami p.poż i kontroli dostępu Zmiana czujek jonizacyjnych na cz. z podwójnym łosem optycznym		
Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie polegająca na przebudowie z remontem dla dostosowania budynków ul. Miodowa 22/24 (główny teatr Collegium Nobilium w Warszawie) do obowiązujących przepisów p.poż. Data: 14/2, dnę: 5-02-08, 146510, 8.0208.072, Warszawa		
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa		
CUDZIŁO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Ul. Obozowa 22 lok. 27, 01-161 Warszawa		
mgr inż. arch. Karol Cudziło nr upr. MA/083/18		
mgr inż. Jarosław Żelewski nr upr. MAZ/0225/POOT/09		
mgr inż. Leszek Bożek nr upr. Wa-441/94		
ELEKTRYCZNA/TELETECHNIKA 09.2023 1:100		
Instalacje SSP – rzut kondygnacji -2 E-100		