

Rysunek nr 001 (Kondygnacja -2)						
1	2	3	4	5	7	
Opisanie przegród	Materiał	Szacowana grubość [cm] (warstwa nośna + wykończenie - bez zabudowy g-k)	Przewidywana klasyfikacja odporności ogniowej	Typ	Stan techniczny	Uwagi
S1	żelbetowa (25cm), cegła ceramiczna pełna (25cm)	51	min. REI 120	konstrukcyjna	dostateczny	warstwowa, zawilgocenia
S2	żelbetowa	25	REI 120	konstrukcyjna	dostateczny	zawilgocenia
S3	cegła ceramiczna pełna, tynkowana	25-30	min. REI 120	konstrukcyjna	zadawalający	
S4	cegła ceramiczna pełna, tynkowana	38	min. REI 120	kominowa	dostateczny	zawilgocenia
S5	cegła ceramiczna dżurawka, tynkowana	12-18	min. EI 60	dzielowa	zadawalający	
S6	żelbetowa (25cm), styropian (3cm), cegła ceramiczna pełna (12cm)	40	REI 120	konstrukcyjna	zadawalający	warstwowa, okładzina akustyczna
S7	żelbetowa	20	REI 120	konstrukcyjna	zadawalający	konstrukcja żłomka p.poż
S8	gipsowo-kartonowa	12-15	bez klasyfikacji	dzielowa	zadawalający	wys 2,70 m
S9	stolarka PVC	6	bez klasyfikacji	dzielowa	dobry	



Schemat przegród pionowych

Piwnica / poziom -2

PROJEKT, NADZÓR, OPINIE TECHNICZNE, KOSZTORYSY			
PROJEKTANT			
mgr inż. Bartosz Szczepaniak 01-315 Warszawa, ul. Coopera 4 lok. 7 tel. +48 604 952 005			
INWESTOR:			
AKADEMIA TEATRALNA IM. A. ZELWEROWICZA 02-246 Warszawa, ul. Miodowa 22/4/4			
FAZA:			
EKSPERTYZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA			
BRANŻA:			
KONSTRUKCYJNA			
TREŚĆ RYSUNKU:			DATA:
KONDYGNACJA -2			09.2022
ASYSTENT PROJEKTANTA:		PODPIS:	SKALA:
mgr inż. Dorota Szczepaniak			1:200
PROJEKTANT:		NR UPR.:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Bartosz Szczepaniak		MAZ/0550/POOK/12	001